



MUNICÍPIO DE ALMEIDA  
CÂMARA MUNICIPAL  
Divisão do Urbanismo



**DADOS DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO**  
**DO CONCELHO DE ALMEIDA**  
**ZONA DE ABASTECIMENTO DE ALMEIDA**

EDITAL N.º  
07R/2026

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, de acordo com o Programa de Controlo Operacional aos Reservatórios da responsabilidade do Município de Almeida.

01 de maio  
a  
31 de maio  
2026

Laboratório de Análises: CESAB - Centro de Serviços do Ambiente

| PARÂMETROS (unidades)              | Valor Paramétrico (VP) |                       | Valores obtidos |        | N.º de Análises superiores VP | Nº de Cumprimentos do VP | N.º Análises (Controlo Operacional) |            | N.º Análises Resultados |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|--------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------|
|                                    | VP                     | Unidades              | Mínimo          | Máximo |                               |                          | Previstas                           | Realizadas |                         |
| Bactérias coliformes               | 0                      | UFC/100 mL            | -               | 0      | 0                             | 100%                     | 4                                   | 4          | 100%                    |
| Echerichia coli (E. coli)          | 0                      | UFC/100 mL            | -               | 0      | 0                             | 100%                     | 4                                   | 4          | 100%                    |
| Desinfectante residual             | ---                    | mg/L Cl <sub>2</sub>  | 0,10            | 0,74   | ---                           | ---                      | 4                                   | 4          | 100%                    |
| Cloratos                           | 0,25/0,70*             | mg/L ClO <sub>3</sub> | < 0,01          | 0,23   | 0                             | 100%                     | 4                                   | 4          | 100%                    |
| Alumínio                           | 200                    | µg/L Al               | 29              | 70     | 0                             | 100%                     | 4                                   | 4          | 100%                    |
| Ferro                              | 200                    | µg/L Fe               | < 10            | 22     | 0                             | 100%                     | 4                                   | 4          | 100%                    |
| Manganês                           | 50                     | µg/L Mn               | -               | < 10   | 0                             | 100%                     | 4                                   | 4          | 100%                    |
| Trihalometanos (THM) - total:      | 100                    | µg/L                  | 15              | 21     | 0                             | 100%                     | 4                                   | 4          | 100%                    |
| Clorofórmio                        | ---                    | µg/L                  | 12              | 17     | ---                           | 100%                     | 4                                   | 4          | 100%                    |
| Bromodiclorometano                 | ---                    | µg/L                  | 3               | 4      | ---                           | 100%                     | 4                                   | 4          | 100%                    |
| Dibromodiorometano                 | ---                    | µg/L                  | -               | < 3    | ---                           | 100%                     | 4                                   | 4          | 100%                    |
| Bromofórmio                        | ---                    | µg/L                  | -               | < 3    | ---                           | 100%                     | 4                                   | 4          | 100%                    |
| Ácidos haloacéticos (HAA) - total: | 60                     | µg/L                  | 8               | 24     | 0                             | 100%                     | 4                                   | 4          | 100%                    |
| Ácido monobromoacético             | ---                    | µg/L                  | -               | < 1    | ---                           | 100%                     | 4                                   | 4          | 100%                    |
| Ácido dibromoacético               | ---                    | µg/L                  | -               | < 1    | ---                           | 100%                     | 4                                   | 4          | 100%                    |
| Ácido monocloroacético             | ---                    | µg/L                  | < 1             | 2      | ---                           | 100%                     | 4                                   | 4          | 100%                    |
| Ácido dicloroacético               | ---                    | µg/L                  | < 1             | 15     | ---                           | 100%                     | 4                                   | 4          | 100%                    |
| Ácido tricloroacético              | ---                    | µg/L                  | 8               | 11     | ---                           | 100%                     | 4                                   | 4          | 100%                    |

Informação complementar relativo à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Os resultados analíticos apresentados estão em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas na legislação em vigor.

Notas:

\* O VP de 0,70 mg/L aplica-se caso seja utilizado um método de desinfecção que gere cloratos e/ou cloritos

O Presidente da Câmara  
O Vice-Presidente da Câmara

Dr. Alcino Miguel dos Santos Morgado  
(Eng. António José Monteiro Machado)

Data da Publicação

17/07/2026