

 MUNICÍPIO DE ALMEIDA CÂMARA MUNICIPAL Divisão do Urbanismo 			DADOS DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DO CONCELHO DE ALMEIDA ZONA DE ABASTECIMENTO DE ALMEIDA							EDITAL N.º 8F/2026
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises semanais na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo Operacional da Água instruído pelo Município de Almeida.									01 de junho a 30 de junho 2026	
Laboratório credenciado: CESAB - Centro de Serviços do Ambiente										
PARÂMETROS		Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º de Análises superiores VP	% de Cumprimentos do VP	N.º Análises (Controlo Operacional)		% Análises Realizadas
		VP	Unidades	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
CONTROLO OPERACIONAL										
Echerichia coli (E. coli)		0	UFC/100 mL	-	0	0	100%	4	4	100%
Bactérias Coliformes		0	UFC/100 mL	-	0	0	100%	4	4	100%
Desinfectante residual		---	mg/L Cl₂	0,32	0,90	---	---	4	4	100%
Alumínio		200	µg/L Al	< 20	510	1	75%	4	4	100%
Condutividade		2500	µS/cm a 20°C	131	143	0	100%	4	4	100%
Ferro		200	µg/L Fe	< 10	58	0	100%	4	4	100%
Trihalometanos - total:		100	µg/L	9	36	0	100%	4	4	100%
Clorofórmio		---	µg/L	9	30	---	---	4	4	100%
Bromofórmio		---	µg/L	-	< 3	---	---	4	4	100%
Bromodiclorometano		---	µg/L	< 3	6	---	---	4	4	100%
Dibromoclorometano		---	µg/L	-	< 3	---	---	4	4	100%
Cloratos		0,25/0,70*	mg/L ClO₃	0,150	0,210	0	100%	4	4	100%
Legionella spp.		< 1000	UFC/L	-	-	0	100%	0	0	100%
Informação complementar relativo à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):										
Zona de Abastecimento		Data Amostragem		Parâmetro		Causas Incumprimento¹		Análise Verificação		Medidas Corretivas¹
Almeida		11/06/2026		Alumínio		A averiguação das causas foi inconclusiva		08/07/2026		Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento
Notas: * O VP de 0,70 mg/L aplica-se caso seja utilizado um método de desinfeção que gere cloratos e/ou cloritos ¹: Informação presente no Portal da ERSAR										
O Presidente da Câmara,  (Eng. António José Monteiro Machado)									Data da Publicação: 06/08/2026	