



DADOS DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
DO CONCELHO DE ALMEIDA
ZONA DE ABASTECIMENTO DE ALMEIDA

EDITAL N.º
09R/2026

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, de acordo com o Programa de Controlo Operacional aos Reservatórios da responsabilidade do Município de Almeida.

01 de julho
a
31 de julho
2025

Laboratório de Análises: CESAB - Centro de Serviços do Ambiente

PARÂMETROS (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º de Análises superiores VP	N.º de Cumprimentos do VP		N.º Análises (Controlo Operacional)		% Análises Realizadas
	VP	Unidades	Mínimo	Máximo		VP	VP	Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (E. coli)	0	UFC/100 mL	-	0	0	100%	100%	5	5	100%
Bactérias Coliformes	0	UFC/100 mL	-	0,62	0	100%	100%	5	5	100%
Desinfectante residual	---	mg/L Cl2	0,31	0,62	---	---	---	5	5	100%
Alumínio	200	µg/L Al	25	1270	1	80%	80%	5	5	100%
Ferro	200	µg/L Fe	<10	96	0	100%	100%	5	5	100%
Manganês	50	µg/L Mn	<10	103	1	80%	80%	5	5	100%
Cloratos	0,25/0,70*	mg/L ClO3	0,01	0,49	0	100%	100%	5	5	100%
Trihalometanos (THM) - total:										
Clorofórmio	100	µg/L	14	18	0	100%	100%	5	5	100%
Bromofórmio	---	µg/L	11	14	---	---	---	5	5	100%
Bromodibromometano	---	µg/L	-	<3	---	---	---	5	5	100%
Dibromoclorometano	---	µg/L	3	4	---	---	---	5	5	100%
Ácidos haloacéticos (HAA) - total:	---	µg/L	-	<3	---	---	---	5	5	100%
Ácido monodloroacético	60	µg/L	8	20	0	100%	100%	5	5	100%
Ácido dicloroacético	---	µg/L	<1	1	---	---	---	5	5	100%
Ácido tricloroacético	---	µg/L	<1	10	---	---	---	5	5	100%
Ácido monobromoaacético	---	µg/L	8	14	---	---	---	5	5	100%
Ácido dibromoaacético	---	µg/L	-	<1	---	---	---	5	5	100%

Informação complementar relativo à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):						
Zona de Abastecimento	Data Amostragem	Parâmetro	Causas Incumprimento ¹		Análise Verificação	Medidas Correctivas ¹
Almeida	08/07/2026	Alumínio	Falta de manutenção/limpeza na rede de		20/08/2026	Manutenção/limpeza/higienização na rede de
Almeida	08/07/2026	Manganês	adução/distribuição/reservatório		29/07/2026	distribuição/reservatório

Notas:
* O VP de 0,70 mg/L aplica-se caso seja utilizado um método de desinfeção que gere cloratos e/ou cloritos
¹ Informação presente no Portal da ERSAR

O Presidente da Câmara,



(Eng. António José Monteiro Machado)

Data da Publicação

02/10/2026