MUNICÍPIO DE ALMEIDA
CÂMARA MUNICIPAL
Divisão do Urbanismo

DADOS DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DO CONCELHO DE ALMEIDA
ZONA DE ABASTECIMENTO DE ALMEIDA

EDITAL N.º 11F/2026

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises semanais na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo Operacional da Água instruido pelo Município de Almeida.

01 de setembro a 30 de setembro 2026

Laboratório credenciado: CESAB - Centro de Serviços do Ambiente

PARÂMETROS (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N. º de Análises superiores VP	% de Cumprimentos do VP	N. º Análises (Controlo Operacional)		% Análises Realizadas
	VP	Unidades	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
CONTROLO OPERACIONAL									
Bactérias coliformes	0	UFC/100 mL	-	0	0	100%	5	5	100%
Echerichia coli (E. coli)	0	UFC/100 mL	-	0	0	100%	5	5	100%
Desinfectante residual	---	mg/L Cl_2	0,11	0,36	---	---	5	5	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20ºC	140	147	0	100%	5	5	100%
Cloratos	0,25/0,70*	mg/L ClO_3	0,260	0,530	0	100%	5	5	100%
Alumínio	200	µg/L Al	31	38	0	100%	5	5	100%
Ferro	200	µg/L Fe	-	<10	0	100%	5	5	100%
Trihalometanos - total:	100	µg/L	6	22	0	100%	5	5	100%
Clorofórmio	---	µg/L	6	17	---	---	5	5	100%
Bromofórmio	---	µg/L	-	< 3	---	---	5	5	100%
Bromodiclorometano	---	µg/L	< 3	3	---	---	5	5	100%
Dibromoclorometano	---	µg/L	-	< 3	---	---	5	5	100%
Legionella spp.	< 1000	UFC/L	-	-	0	100%	0	0	100%

Informação complementar relativo à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Os resultados analíticos apresentados estão em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas na legislação em vigor.

Notas:

* O VP de 0,70 mg/L aplica-se caso seja utilizado um método de desinfeção que gere cloratos e/ou cloritos

O Presidente da Câmara,
O Vice-Presidente com Competência Delegada

Dr. Alcino Miguel dos Santos Morgado
(Eng. António José Monteiro Machado)

Data da Publicação:

20/11/2026