MUNICÍPIO DE ALMEIDA
CÂMARA MUNICIPAL
Divisão do Urbanismo

DADOS DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DO CONCELHO DE ALMEIDA
ZONA DE ABASTECIMENTO DE ALMEIDA

EDITAL N.º 11R/2026

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, de acordo com o Programa de Controlo Operacional aos Reservatórios da responsabilidade do Município de Almeida.

01 de setembro a 30 de setembro 2026

Laboratório de Análises: CESAB - Centro de Serviços do Ambiente

PARÂMETROS (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N. º de Análises superiores VP	Nº de Cumprimentos do VP	N. º Análises (Controlo Operacional)		N.º Análises Resultados
	VP	Unidades	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Bactérias coliformes	0	UFC/100 mL	-	0	0	100%	5	5	100%
Echerichia coli (E. coli)	0	UFC/100 mL	-	0	0	100%	5	5	100%
Desinfectante residual	---	mg/L Cl_2	0,16	0,45	---	---	5	5	100%
Cloratos	0,25/0,70*	mg/L ClO_3	0,26	0,69	0	100%	5	5	100%
Alumínio	200	µg/L Al	36	43	0	100%	5	5	100%
Ferro	200	µg/L Fe	-	< 10	0	100%	5	5	100%
Manganês	50	µg/L Mn	-	< 10	0	100%	5	5	100%
Trihalometanos (THM) - total:	100	µg/L	6	18	0	100%	5	5	100%
Clorofórmio	---	µg/L	6	15	---	100%	5	5	100%
Bromodiclorometano	---	µg/L	< 3	4	---	100%	5	5	100%
Dibromoclorometano	---	µg/L	-	< 3	---	100%	5	5	100%
Bromofórmio	---	µg/L	-	< 3	---	100%	5	5	100%
Ácidos haloacéticos (HAA) - total:	60	µg/L	9	19	0	100%	5	5	100%
Ácido monobromoacético	---	µg/L	-	< 1	---	100%	5	5	100%
Ácido dibromoacético	---	µg/L	-	< 1	---	100%	5	5	100%
Ácido monocloroacético	---	µg/L	< 1	1	---	100%	5	5	100%
Ácido dicloroacético	---	µg/L	1	9	---	100%	5	5	100%
Ácido tricloroacético	---	µg/L	6	12	---	100%	5	5	100%

Informação complementar relativo à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Os resultados analíticos apresentados estão em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas na legislação em vigor.

Notas:

* O VP de 0,70 mg/L aplica-se caso seja utilizado um método de desinfeção que gere cloratos e/ou cloritos

O Vice-Presidente da Câmara, com competência Delegada

Dr. Alcino Miguel dos Santos Morgado

(Eng. António José Monteiro Machado)

Data da Publicação

20/11/2026